

Строительные бытовки: правила пожарной безопасности при их эксплуатации.

Строительная бытовка – это помещение, предназначенное для хранения инвентаря и строительных материалов. Кроме того, она предназначена может быть и для временного пребывания тут или проживания людей и работников. Строительные бытовки могут быть применены и для временного проживания населения, попавшее под воздействие той или иной чрезвычайной ситуации (ЧС).

Бытовки строительные бывают модульной конструкции и изготовлены из древесно-стружечной плиты. Эти бытовки из ДСП разрешены к использованию в строительном либо же в круглогодичном производственном цикле в качестве помещений для хранения инвентаря и материалов, либо помещений для временного нахождения здесь людей и работников. Но временное проживание людей и работников и людей в бытовках такой конструкции предполагается лишь в теплую пору года.

Надо помнить о том, что в бытовках модульных конструкций из ДСП запрещается:

1. продолжительное или недлительное хранение горючих, взрывоопасных и

легковоспламеняющихся веществ, а также их применение, приготовление и переработка;

2. проведение тех или иных сварочных, плавильных, лудильных, паяльных и подобных работ;

3. применение газо- и электронагревательных приборов, агрегатов и установок с той или иной целью;

4. постоянно и временное расположение разных приспособлений открытого и закрытого огня с любой целью;

5. приготовление любых пиротехнических изделий, а также их проверка, испытание и применение;

6. выполнение тех или иных работ, во время которых может появиться искра открытого типа;

7. курение.

В бытовках строительных аналогичной конструкции разрешается подключать действующую электросеть, чтобы освещать внутри и придомовую территорию, а также подключение всевозможных средств связи и сигнализации, соблюдая все нормы электробезопасности для таких объектов. Но применение электросети в бытовке с другими целями запрещено.

Каждый электровыключатель и электророзетка, которыми оснащена такая бытовка, должна быть наружного типа и с обязательным заземлением, а также с подрозетником из изоляционных материалов. Вся электропроводка, находящаяся в помещении бытовки, спрятана в специальный изолирующий короб.

Конструкция такого типа, при временном проживании в них людей, необходимо быть внутри оснащенной порошковым огнетушителем. В том или ином случае, снаружи каждой времянки должен быть у входа углекислотный огнетушитель.

Всем окнам и дверям в строительных бытовках модульной конструкции, приготовленной из ДСП, следует легко открываться наружу. Запрещается использовать в дверных и оконных проемах металлические решетки и ставни, при условии, что такая бытовка предназначалась для временного проживания в ней людей и работников.

Эти правила разрабатывались с целью профилактики и предупреждения пожаров. Они обязательны к исполнению совершенно каждым лицом, находящимся в помещении строительной бытовки модульной конструкции из ДСП временно или постоянно.